



ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

CENTRO STUDI E RICERCHE DI FISICA TECNICA

Via Rossini, 2 - Tel. (0541) 343030 (8 linee) - Fax (0541) 345540 - 344918 - Sezione GATTEO - Tel. (0541) 818582
47041 BELLARIA (RN) Italy

COD. FISC./P. IVA 00549540409 - CAP. SOC. L. 1.200.000.000 i.v.

Laboratorio legalmente riconosciuto da: Ministero Industria, Ministero Lavori Pubblici, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero Interni.
Membro di: AICARR; ASTM; ASHRAE; CTI; RILEM; FEDERLABI

ATTESTATO DI PROVA

Committente: RAVANI SIFONI s.n.c.

Via G. Oberdan, 18 - 25065 Lumezzane (BS)

Oggetto della Prova: VERIFICA DELLA CONFORMITA' AI PUNTI 6.5, 7.1, 7.2 E 7.3 DELLA NORMA UNI EN 274 DEL SIFONE UNICO SENZA PILETTA, Ø 1"1/4.

Data della prova: 25/08 - 05/09/1994

Ns. offerta n. 859/93 DEL 26/10/93.

Vs. ordine del 07/07/94.

Rapporto di Prova n. 82383 del 07/09/94.

Si attesta che il sifone a tubo pescante UNICO senza piletta, Ø 1"1/4, in ottone, per lavabo o bidet, e' stato sottoposto alle prove seguenti:

- controllo delle tensioni interne per elementi in ottone trafilato (punto 6.5 UNI EN 274);
- verifica delle caratteristiche dimensionali (punto 7.1 UNI EN 274);
- misura portata del sifone (punto 7.2 UNI EN 274);
- verifica della tenuta del sifone (punto 7.3 UNI EN 274).

Dai risultati di cui al Rapporto di Prova n. 82383 del 07/09/94 si evidenzia che l'esito e' stato positivo per tutte le prove.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.